

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
25/10/22г.-22/11/22г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
 M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
 Тхв= 0.00 °C

Заводской номер 00182796 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0DAD ПО 2.7

Дата	t		V1		M1		V2		M2		Qo	ВНР		ВОС		Н.С.	
	°C	°C	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	t1		t2	V1	M1	V2	M2	Qo
25/10/22	-0.01	-144.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	16	1	1	2	1	2	1	1	1
26/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
27/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
28/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
29/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
30/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
31/10/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
01/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
02/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
03/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
04/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
05/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
06/11/22	----	----	0.00	----	0.00	----	----	0	24	1	1	2	1	2	1	1	1
07/11/22	56.16	45.83	127.95	126.25	130.41	128.94	1.314	14	10	1	1	2	1	2	1	1	1
08/11/22	56.13	45.70	230.13	227.02	229.65	227.02	2.366	24	0								
09/11/22	56.11	45.73	230.32	227.24	229.92	227.24	2.356	24	0								
10/11/22	54.40	44.38	219.75	217.00	219.38	217.00	2.172	24	0								
11/11/22	52.64	43.01	212.86	210.40	212.63	210.40	2.025	24	0								
12/11/22	52.65	43.26	216.74	214.14	216.36	214.13	2.007	24	0								
13/11/22	52.80	43.47	216.22	213.65	215.91	213.65	1.989	24	0								
14/11/22	53.93	44.02	220.25	217.52	219.88	217.52	2.152	24	0								
15/11/22	55.73	45.17	226.76	223.74	226.26	223.74	2.360	24	0								
16/11/22	56.86	45.72	226.96	223.84	226.42	223.84	2.491	24	0								
17/11/22	57.29	45.91	224.47	221.28	223.87	221.28	2.517	24	0								
18/11/22	58.05	46.42	226.53	223.26	225.88	223.26	2.592	24	0								
19/11/22	57.70	46.06	221.84	218.64	221.18	218.64	2.541	24	0								
20/11/22	55.83	44.56	217.24	214.34	216.75	214.34	2.408	24	0								
21/11/22	58.65	46.41	218.09	214.87	217.43	214.87	2.625	24	0								
22/11/22	58.68	46.41	216.13	213.00	215.53	213.00	2.611	24	0								
Итого:			3452.2	3406.19	3447.4	3408.87	36.526	398	314								
Средние:	52.56	33.98															

Итоговые значения на 23/11/22г. 15 ч.

Дата	V1		M1		V2		M2		Qo	ВНР		ВОС	
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч						
23/11/22	3588.63	3540.54	3583.43	3543.22	38.194	389	314						

Период нормальной работы 398ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 314ч  
 Время работы прибора после сброса 703ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

