

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО НПП «Теллур»

Ахметшин Д. Р.



Акт обследования узла учета тепловой энергии

«07» ноября 2022 г.

Наименование потребителя: **ООО УК «Новый дом», МКД по адресу: 34 мкр., д. 11 (узел 2)**

Тип и зав. № прибора: ВКТ-7, зав. №182796

Причина обследования: периодический осмотр

Результаты обследования: Отсутствуют показания потребления тепловой энергии с 23.10.2022 по 07.11.2022 в связи с отсутствием электропитания тепловычислителя.

Техник-метролог



Шакуров Н. Р.