ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/22г.-22/11/22г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____
Адрес:РБ г. Октябрьский ул. Северная 20 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166320 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C43 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/22	47.77	41.84	554.69	554.69	3.290	24	0	*
24/10/22	50.73	43.95	553.88	553.88	3.753	24	0	*
25/10/22	53.82	46.37	551.54	551.54	4.102	24	0	*
26/10/22	53.99	46.52	554.46	554.46	4.138	24	0	*
27/10/22	53.85	46.36	556.38	556.38	4.167	24	0	*
28/10/22	54.07	46.55	558.24	558.24	4.195	24	0	*
29/10/22	54.10	46.64	559.15	559.15	4.167	24	0	*
30/10/22	53.86	46.52	559.42	559.42	4.102	24	0	*
31/10/22	52.81	45.87	562.37	562.37	3.905	24	0	*
01/11/22	53.23	46.22	564.77	564.77	3.956	24	0	*
02/11/22	53.95	46.72	568.82	568.46	4.108	24	0	*
03/11/22	54.08	46.73	569.22	569.09	4.183	24	0	*
04/11/22	54.01	46.60	566.41	566.41	4.196	24	0	*
05/11/22	54.15	46.68	566.30	566.30	4.228	24	0	*
06/11/22	53.99	46.54	566.65	566.65	4.215	24	0	*
07/11/22	54.17	46.66	566.34	566.34	4.247	24	0	*
08/11/22	54.05	46.59	566.09	566.09	4.220	24	0	*
09/11/22	53.97	46.58	565.34	565.34	4.177	24	0	*
10/11/22	51.99	45.13	565.16	565.16	3.873	24	0	*
11/11/22	50.79	44.30	565.46	565.46	3.665	24	0	*
12/11/22	49.98	43.72	563.91	563.91	3.532	24	0	*
13/11/22	49.91	43.75	563.80	563.80	3.475	24	0	*
14/11/22	52.04	45.02	560.14	560.14	3.926	24	0	*
15/11/22	57.59	49.04	559.69	559.69	4.788	24	0	*
16/11/22	58.06	49.26	555.62	555.62	4.884	24	0	*
17/11/22	58.13	49.32	559.11	559.11	4.928	24	0	*
18/11/22	57.89	49.18	560.82	560.82	4.880	24	0	*
19/11/22	58.37	49.58	561.49	561.49	4.934	24	0	*
20/11/22	57.94	49.21	561.33	561.33	4.896	24	0	*
21/11/22	59.12	50.04	561.92	561.92	5.102	24	0	*
22/11/22	58.84	49.80	560.90	560.90	5.065	24	0	*
Итого:			17409.4	17408.9	131.297	744	0	
Средние:	54.23	46.68						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20518ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации