ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____
Адрес:РБ г. Октябрьский 34мкр. 6под. Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182796 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x0F7D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	68.77	54.63	14.14	255.16	249.88	253.77	249.88	0.00	6.06	5.69	3.531	24	0	
21/01/23	69.22	54.94	14.28	253.88	248.61	252.45	248.60	0.01	6.06	5.69	3.549	24	0	
22/01/23	69.46	55.14	14.32	252.89	247.65	251.55	247.65	0.00	6.06	5.70	3.546	24	0	
23/01/23	69.31	55.20	14.11	253.99	248.71	252.56	248.70	0.01	6.06	5.69	3.511	24	0	
24/01/23	69.00	55.00	14.00	256.44	251.14	255.02	251.14	0.00	6.05	5.68	3.513	24	0	
25/01/23	69.28	55.18	14.10	258.05	252.70	256.63	252.70	0.00	6.04	5.66	3.565	24	0	
26/01/23	64.93	52.30	12.63	252.38	247.76	251.35	247.76	0.00	5.80	5.44	3.124	24	0	
27/01/23	62.15	50.51	11.64	254.74	250.50	253.93	250.50	0.00	5.72	5.35	2.916	24	0	
28/01/23	62.23	50.75	11.48	262.35	257.98	261.54	257.98	0.00	5.74	5.35	2.961	24	0	
29/01/23	62.15	50.66	11.49	261.18	256.83	260.37	256.83	0.00	5.72	5.34	2.953	24	0	
30/01/23	62.03	50.47	11.56	262.82	258.44	261.94	258.44	0.00	5.73	5.34	2.983	24	0	
31/01/23	61.84	50.47	11.37	264.95	260.64	264.20	260.64	0.00	5.74	5.35	2.961	24	0	
01/02/23	62.17	50.82	11.35	265.68	261.24	264.79	261.24	0.00	5.74	5.35	2.963	24	0	
02/02/23	62.12	50.82	11.30	265.72	261.33	264.88	261.33	0.00	5.73	5.34	2.952	24	0	
03/02/23	62.08	50.96	11.12	267.91	263.38	267.06	263.38	0.00	5.76	5.35	2.928	24	0	
04/02/23	62.20	51.14	11.06	269.86	265.30	268.97	265.30	0.00	5.75	5.34	2.935	24	0	
05/02/23	62.13	50.99	11.14	268.02	263.57	267.23	263.57	0.00	5.73	5.33	2.935	24	0	
06/02/23	63.33	52.05	11.28	280.15	275.31	279.25	275.31	0.00	5.80	5.36	3.106	24	0	
07/02/23	64.40	52.87	11.53	286.59	281.50	285.66	281.50	0.00	5.85	5.39	3.243	24	0	
08/02/23	64.02	52.49	11.53	285.69	280.65	284.79	280.65	0.00	5.84	5.38	3.234	24	0	
09/02/23	61.47	50.25	11.22	265.57	261.30	264.87	261.30	0.00	5.57	5.17	2.926	24	0	
10/02/23	61.04	49.92	11.12	262.40	258.24	261.73	258.24	0.00	5.64	5.25	2.871	24	0	
11/02/23	60.64	49.51	11.13	259.70	255.68	259.05	255.68	0.00	5.61	5.23	2.846	24	0	
12/02/23	60.37	49.30	11.07	258.77	254.79	258.12	254.79	0.00	5.60	5.22	2.817	24	0	
13/02/23	60.86	49.73	11.13	260.78	256.69	260.17	256.69	0.00	5.62	5.24	2.855	24	0	
14/02/23	61.48	50.28	11.20	263.62	259.35	262.88	259.35	0.00	5.64	5.25	2.900	24	0	
15/02/23	61.05	49.93	11.12	263.16	258.94	262.45	258.94	0.00	5.63	5.24	2.879	24	0	
16/02/23	61.27	50.17	11.10	264.07	259.83	263.34	259.83	0.00	5.75	5.36	2.882	24	0	
17/02/23	61.10	50.11	10.99	261.36	257.17	260.64	257.17	0.00	5.92	5.53	2.824	24	0	
18/02/23	60.36	49.34	11.02	257.08	253.09	256.42	253.08	0.01	6.02	5.65	2.788	24	0	
Итого:				7894.9	7758.20	7867.6	7758.17	0.03			91.997	720	0	
Средние:	63.41	51.53	11.88						5.79	5.40				

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 2834ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации