ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/22г.-19/01/23г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____

Адрес:РБ г. Октябрьский ул. Северная 20А Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166320 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9C43 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	т	т	Гкал	ч	ч	
21/12/22	69.01	57.01	560.39	560.39	6.730	24	0	*
22/12/22	68.25	56.47	560.93	560.93	6.610	24	0	*
23/12/22	60.63	51.42	563.89	563.89	5.182	24	0	*
24/12/22	56.06	47.96	564.43	564.43	4.569	24	0	*
25/12/22	57.41	48.74	563.86	563.86	4.883	24	0	*
26/12/22	59.07	49.95	563.53	563.53	5.137	24	0	*
27/12/22	60.97	51.27	563.07	563.07	5.454	24	0	*
28/12/22	63.98	53.38	562.59	562.59	5.966	24	0	*
29/12/22	64.38	53.71	562.97	562.97	6.006	24	0	*
30/12/22	64.00	53.50	564.23	564.23	5.923	24	0	*
31/12/22	64.27	53.57	564.14	564.14	6.033	24	0	*
01/01/23	64.09	53.60	564.53	564.53	5.921	24	0	*
02/01/23	64.07	53.75	564.87	564.87	5.829	24	0	*
03/01/23	64.32	54.08	566.35	566.35	5.800	24	0	*
04/01/23	64.86	54.48	565.67	565.67	5.867	24	0	*
05/01/23	65.19	54.47	564.71	564.71	6.052	24	0	*
06/01/23	68.18	56.59	564.50	564.50	6.541	24	0	*
07/01/23	76.40	61.96	562.78	562.78	8.131	24	0	*
08/01/23	78.22	63.06	562.08	562.08	8.532	24	0	*
09/01/23	77.83	62.46	562.36	562.35	8.646	24	0	*
10/01/23	77.61	62.09	562.40	562.40	8.733	24	0	*
11/01/23	77.42	61.84	562.35	562.35	8.770	24	0	*
12/01/23	76.81	61.60	562.71	562.71	8.569	24	0	*
13/01/23	75.08	60.65	563.07	563.07	8.131	24	0	*
14/01/23	74.26	60.14	563.38	563.38	7.959	24	0	*
15/01/23	71.35	58.39	563.87	563.87	7.312	24	0	*
16/01/23	69.15	56.73	563.68	563.68	6.999	24	0	*
17/01/23	69.88	57.30	562.94	562.94	7.080	24	0	*
18/01/23	69.77	57.25	562.84	562.84	7.047	24	0	*
19/01/23	69.96	57.36	562.77	562.77	7.091	24	0	*
Итого:			16901.9	16901.9	201.503	720	0	
Средние:	68.08	56.16						

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 21886ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации