

## Отчет составлен на основании архивных данных тепловычислителя ВКТ-7-04, зав. №00179210

Температура холодной воды тхв: 5,00 °С

Суточные данные за период с 19.02.23 по 21.03.23

Номер активной базы данных: 1

Поставщик:

Схема теплоснабжения №3

Потребитель: ООО УК "Новый дом" 34 мкр., д. 11 (узел 1)

### Тепловой ввод 2 (ГВС)

Дата	Qo, Гкал	Qg, Гкал	M1, т	M2, т	Mг, т	V1, м³	V2, м³	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °С	t2, °С	dt, °С	P1, кгс/см²	P2, кгс/см²	HC Qo	HC Qg	HC M1	HC M2	HC Mг	HC V1	HC V2	HC t1	HC t2	HC dt	HC P1	HC P2
2023-02-19	1,463	0,634	112,150	100,180	11,970	114,330	101,720	24	0	64,48	57,22	7,26	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-20	1,298	0,493	109,220	100,050	9,170	111,270	101,530	24	0	63,55	56,18	7,37	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-21	1,294	0,482	108,610	99,810	8,800	110,690	101,300	24	0	64,37	56,93	7,44	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-22	1,237	0,462	108,160	99,610	8,550	110,150	101,050	24	0	63,17	56,01	7,16	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-23	1,263	0,467	108,760	100,030	8,730	110,810	101,510	24	0	63,79	56,52	7,27	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-24	1,330	0,520	109,430	99,540	9,890	111,510	101,040	24	0	64,13	56,74	7,39	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-25	1,361	0,536	109,460	99,200	10,260	111,560	100,720	24	0	64,28	56,83	7,45	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-26	1,519	0,698	111,790	98,440	13,350	113,910	99,940	24	0	63,81	56,58	7,23	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-27	1,302	0,531	108,020	97,720	10,300	109,990	99,150	24	0	62,60	55,45	7,15	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-02-28	1,277	0,508	107,210	97,640	9,570	109,170	99,070	24	0	62,99	55,83	7,16	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-01	1,399	0,609	108,760	97,320	11,440	110,780	98,770	24	0	63,43	56,19	7,24	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-02	1,363	0,557	108,490	97,760	10,730	110,540	99,200	24	0	63,93	56,52	7,41	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-03	1,299	0,507	107,730	98,160	9,570	109,740	99,600	24	0	63,32	55,97	7,35	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-04	1,307	0,514	107,450	97,810	9,640	109,460	99,250	24	0	63,67	56,31	7,36	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-05	1,536	0,725	110,410	96,500	13,910	112,500	97,970	24	0	63,89	56,67	7,22	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-06	1,233	0,444	105,760	97,600	8,160	107,760	99,070	24	0	64,26	56,80	7,46	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-07	1,230	0,453	105,770	97,350	8,420	107,750	98,810	24	0	63,59	56,25	7,34	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-08	1,411	0,623	108,200	96,420	11,780	110,190	97,850	24	0	63,07	55,83	7,24	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-09	1,345	0,568	107,290	96,240	11,050	109,250	97,670	24	0	62,68	55,47	7,21	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-10	1,218	0,460	105,160	96,360	8,800	107,090	97,800	24	0	62,48	55,29	7,19	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-11	1,261	0,517	106,010	96,010	10,000	107,890	97,360	24	0	61,93	54,92	7,01	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-12	1,484	0,719	108,760	94,790	13,970	110,730	96,140	24	0	62,14	55,13	7,01	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-13	1,278	0,566	106,920	95,490	11,430	108,690	96,760	24	0	59,91	53,28	6,63	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-14	1,290	0,570	106,760	95,480	11,280	108,570	96,720	24	0	60,32	53,55	6,77	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-15	1,318	0,584	106,920	95,230	11,690	108,740	96,480	24	0	60,66	53,82	6,84	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-16	1,319	0,593	106,590	94,950	11,640	108,390	96,200	24	0	60,79	53,97	6,82	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-17	1,254	0,523	105,870	95,740	10,130	107,750	97,060	24	0	61,22	54,32	6,90	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-18	1,318	0,584	106,830	95,380	11,450	108,690	96,670	24	0	61,45	54,61	6,84	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-19	1,493	0,747	109,610	94,690	14,920	111,510	95,990	24	0	61,06	54,30	6,76	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-20	1,249	0,512	106,200	96,200	10,000	108,070	97,560	24	0	61,36	54,40	6,96	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023-03-21	1,313	0,566	106,760	95,850	10,910	108,670	97,240	24	0	61,67	54,71	6,96	7,000	7,000	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Среднее	1,331	0,557	107,905	97,211	10,694	109,876	98,619	24,0	0,0	62,71	55,57	7,14	7,000	7,000												
Итого	41,262	17,272	3345,060	3013,550	331,510	3406,150	3057,200	744,0	0,0	62,71	55,57	7,14	7,000	7,000												
На 19.02.23	152,782	63,652	12205,750	10973,040	1232,710	24227,890	11140,170	2704,0	2436,0																	
На 21.03.23	194,044	80,924	15550,810	13986,590	1564,220	27634,040	14197,370	3448,0	2436,0																	

Ответственный за учет тепловой энергии: \_\_\_\_\_

Отчет принят " " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /