ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/22г.-20/12/22г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____
Адрес:РБ г. Октябрьский 34мкр. 11 1под. Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00179210 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5629 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
23/11/22	63.09	55.80	100.12	89.57	1.292	24	0	*
24/11/22	61.78	54.30	99.91	89.98	1.250	24	0	*
25/11/22	62.21	54.54	101.45	91.59	1.282	24	0	*
26/11/22	62.85	55.01	101.17	90.77	1.310	24	0	*
27/11/22	62.95	55.05	102.25	89.48	1.478	24	0	*
28/11/22	63.92	55.44	100.25	90.95	1.337	24	0	*
29/11/22	64.07	55.42	100.50	90.82	1.387	24	0	*
30/11/22	64.91	56.88	108.54	98.07	1.433	24	0	*
01/12/22	64.96	57.20	108.65	96.79	1.469	24	0	*
02/12/22	64.29	56.38	106.06	95.70	1.381	24	0	*
03/12/22	63.57	55.50	106.89	94.84	1.471	24	0	*
04/12/22	63.54	55.63	107.08	94.02	1.524	24	0	*
05/12/22	63.49	55.76	106.84	93.46	1.508	24	0	*
06/12/22	65.76	59.75	115.75	105.26	1.273	24	0	*
07/12/22	65.51	59.37	127.19	117.10	1.337	24	0	*
08/12/22	65.87	59.23	127.83	117.28	1.431	24	0	*
09/12/22	64.59	58.02	127.43	118.40	1.341	24	0	*
10/12/22	62.71	56.46	129.17	117.50	1.412	24	0	*
11/12/22	61.86	55.78	129.82	116.49	1.488	24	0	*
12/12/22	62.45	56.26	129.51	117.12	1.448	24	0	*
13/12/22	62.98	56.70	127.47	117.56	1.318	24	0	*
14/12/22	63.56	57.31	127.54	116.89	1.372	24	0	*
15/12/22	63.28	57.02	128.12	116.23	1.428	24	0	*
16/12/22	63.75	57.30	125.47	117.08	1.263	24	0	*
17/12/22	64.11	57.71	126.49	116.27	1.366	24	0	*
18/12/22	62.96	56.94	127.38	115.66	1.394	24	0	*
19/12/22	62.89	56.59	125.65	115.99	1.301	24	0	*
20/12/22	64.26	57.71	124.08	115.51	1.295	24	0	*
Итого:			3248.61	2946.38	38.589	672	0	
Средние:	63.64	56.60						

Дата	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	Гкал	ч	ч
22/11/22 24:00	2288.89	2004.52	29.745	594	2434
20/12/22 24:00	5537.50	4950.90	68.334	1266	2434
Итого:	3248.61	2946.38	38.589	672	0

Период нормальной работы 672ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3710ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации