ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/12/22г.-19/01/23г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____

Адрес:РБ г. Октябрьский 34мкр. 11 1под. Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00179210 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5629 ПО 2.7

Дата	t1	t2	M1	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	т	т	Гкал	ч	ч	
21/12/22	67.68	57.43	336.13	338.43	3.448	24	0	
22/12/22	68.58	58.00	336.50	338.53	3.560	24	0	
23/12/22	61.53	52.88	326.98	328.09	2.822	24	0	
24/12/22	57.57	49.73	323.37	326.53	2.530	24	0	
25/12/22	58.06	50.00	323.01	326.50	2.600	24	0	
26/12/22	59.40	50.83	319.38	322.53	2.734	24	0	
27/12/22	60.20	51.65	329.64	333.83	2.817	24	0	
28/12/22	62.17	53.18	332.43	339.65	2.985	24	0	
29/12/22	62.44	53.39	336.72	339.11	3.044	24	0	
30/12/22	62.27	53.28	339.22	339.68	3.046	24	0	
31/12/22	62.03	52.98	335.54	339.40	3.035	24	0	
01/01/23	62.98	53.85	337.27	343.20	3.078	24	0	
02/01/23	63.10	54.11	336.17	341.32	3.023	24	0	
03/01/23	63.12	54.25	338.72	340.57	3.004	24	0	
04/01/23	63.42	54.49	338.43	339.62	3.020	24	0	
05/01/23	63.26	54.23	339.02	339.77	3.061	24	0	
06/01/23	67.15	56.66	329.83	329.49	3.457	24	0	
07/01/23	75.33	61.91	312.76	314.45	4.200	24	0	
08/01/23	78.09	63.58	306.79	310.40	4.454	24	0	
09/01/23	83.00	66.79	305.71	308.51	4.962	24	0	
10/01/23	83.69	67.25	307.56	310.27	5.065	24	0	
11/01/23	83.45	67.12	305.19	307.42	4.992	24	0	
12/01/23	82.35	66.51	306.05	308.03	4.854	24	0	
13/01/23	78.30	64.44	321.28	325.01	4.453	24	0	
14/01/23	72.13	60.15	325.32	329.57	3.898	24	0	
15/01/23	73.50	61.06	317.39	321.51	3.948	24	0	
16/01/23	70.40	59.15	327.72	330.79	3.684	24	0	
17/01/23	70.55	59.54	339.95	341.94	3.745	24	0	
18/01/23	69.36	58.84	343.28	344.43	3.612	24	0	
19/01/23	68.14	57.83	342.09	342.74	3.528	24	0	
Итого:			9819.45	9901.32	106.659	720	0	
Средние:	68.44	57.50						

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 4430ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации