ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____
Адрес:РБ г. Октябрьский 34мкр. 11 1под. Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00179210 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0xD789 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	64.50	56.79	7.71	109.06	107.04	98.56	97.06	9.98	7.00	7.00	1.347	0.516	24	0	*
21/01/23	64.00	56.22	7.78	109.18	107.15	98.39	96.91	10.24	7.00	7.00	1.366	0.530	24	0	*
22/01/23	64.16	56.72	7.44	112.09	110.01	96.90	95.44	14.57	7.00	7.00	1.579	0.745	24	0	*
23/01/23	64.17	56.67	7.50	109.51	107.44	98.55	97.07	10.37	7.00	7.00	1.358	0.548	24	0	*
24/01/23	63.89	56.36	7.53	109.44	107.43	97.96	96.50	10.93	7.00	7.00	1.378	0.565	24	0	*
25/01/23	64.10	56.48	7.62	108.51	106.51	97.99	96.53	9.98	7.00	7.00	1.337	0.526	24	0	*
26/01/23	65.38	57.51	7.87	107.79	105.70	98.07	96.59	9.11	7.00	7.00	1.320	0.487	24	0	*
27/01/23	65.35	57.56	7.79	107.93	105.82	97.59	96.10	9.72	7.00	7.00	1.348	0.519	24	0	*
28/01/23	65.10	57.39	7.71	109.23	107.15	96.94	95.44	11.71	7.00	7.00	1.449	0.614	24	0	*
29/01/23	65.00	57.41	7.59	110.82	108.70	96.69	95.20	13.50	7.00	7.00	1.546	0.713	24	0	*
30/01/23	65.28	57.28	8.00	107.13	105.05	95.88	94.42	10.63	7.00	7.00	1.402	0.560	24	0	*
31/01/23	65.07	57.14	7.93	106.45	104.45	95.80	94.34	10.11	7.00	7.00	1.367	0.537	24	0	*
01/02/23	65.12	57.23	7.89	107.13	105.04	95.49	94.05	10.99	7.00	7.00	1.417	0.587	24	0	*
02/02/23	64.99	57.12	7.87	105.95	103.95	96.16	94.71	9.24	7.00	7.00	1.313	0.495	24	0	*
03/02/23	64.86	57.05	7.81	106.92	104.89	95.44	94.00	10.89	7.00	7.00	1.398	0.575	24	0	*
04/02/23	64.92	56.24	8.68	105.89	103.87	96.22	94.82	9.05	7.00	7.00	1.377	0.474	24	0	*
05/02/23	64.83	57.11	7.72	108.79	106.69	94.57	93.14	13.55	7.00	7.00	1.534	0.698	24	0	*
06/02/23	64.05	57.58	6.47	120.00	117.76	109.63	107.94	9.82	7.00	7.00	1.275	0.514	24	0	
07/02/23	63.65	56.65	7.00	97.51	95.72	86.83	85.52	10.20	7.00	7.00	1.201	0.489	24	0	*
08/02/23	63.83	56.72	7.11	118.45	116.25	107.58	105.99	10.26	7.00	7.00	1.382	0.555	24	0	*
09/02/23	64.74	57.51	7.23	117.07	114.88	107.56	105.91	8.97	7.00	7.00	1.314	0.478	24	0	*
10/02/23	64.66	57.41	7.25	116.45	114.25	106.16	104.52	9.73	7.00	7.00	1.356	0.526	24	0	*
11/02/23	65.29	57.90	7.39	115.72	113.48	105.00	103.37	10.11	7.00	7.00	1.386	0.544	24	0	*
12/02/23	64.86	57.65	7.21	117.19	114.95	103.78	102.21	12.74	7.00	7.00	1.526	0.688	24	0	*
13/02/23	65.27	57.90	7.37	103.71	101.72	92.86	91.43	10.29	7.00	7.00	1.305	0.549	22	2	*
14/02/23	65.32	57.91	7.41	112.91	110.75	103.67	102.04	8.71	7.00	7.00	1.295	0.472	24	0	*
15/02/23	64.83	57.50	7.33	113.43	111.25	103.01	101.40	9.85	7.00	7.00	1.345	0.525	24	0	*
16/02/23	65.15	57.73	7.42	112.54	110.36	103.10	101.49	8.87	7.00	7.00	1.302	0.482	24	0	*
17/02/23	65.34	57.81	7.53	112.35	110.19	102.75	101.17	9.02	7.00	7.00	1.330	0.500	24	0	*
18/02/23	65.12	57.63	7.49	111.93	109.79	102.70	101.17	8.62	7.00	7.00	1.287	0.462	24	0	*
Итого:				3311.0	3248.24	2981.8	2936.48	311.76			41.140	16.473	718	2	
Средние:	64.76	57.20	7.55						7.00	7.00					

Период нормальной работы 718ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 5174ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации