ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:УК "Новый дом" Договор N:_____
Адрес:РБ г. Октябрьский 34мкр. 11 1под. Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00179210 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD789 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	68.69	58.19	10.50	345.27	337.92	346.89	341.44	-3.52	6.20	6.00	3.548	24	0	
21/01/23	69.14	58.56	10.58	342.59	335.27	345.30	339.82	-4.55	6.20	6.00	3.548	24	0	
22/01/23	69.37	58.82	10.55	344.55	337.10	343.93	338.44	-1.34	6.20	6.00	3.554	24	0	
23/01/23	69.23	58.76	10.47	345.90	338.47	344.95	339.46	-0.99	6.20	6.00	3.541	24	0	
24/01/23	68.92	58.45	10.47	347.48	340.06	345.69	340.24	-0.18	6.20	6.00	3.560	24	0	
25/01/23	69.19	58.65	10.54	344.62	337.18	346.64	341.14	-3.96	6.20	6.00	3.552	24	0	
26/01/23	64.82	55.47	9.35	339.62	333.12	342.55	337.69	-4.57	6.20	6.00	3.111	24	0	
27/01/23	62.13	53.40	8.73	334.57	328.64	340.73	336.17	-7.53	6.20	6.00	2.864	24	0	
28/01/23	62.20	53.45	8.75	337.89	331.91	341.58	337.03	-5.12	6.20	6.00	2.899	24	0	
29/01/23	62.11	53.36	8.75	339.59	333.57	341.38	336.87	-3.30	6.20	6.00	2.918	24	0	
30/01/23	62.00	53.18	8.82	340.20	334.22	343.02	338.48	-4.26	6.20	6.00	2.946	24	0	
31/01/23	61.81	53.01	8.80	341.53	335.54	344.67	340.11	-4.57	6.20	6.00	2.951	24	0	
01/02/23	62.13	53.32	8.81	340.07	334.06	344.67	340.10	-6.04	6.20	6.00	2.941	24	0	
02/02/23	62.08	53.31	8.77	336.91	330.96	342.68	338.12	-7.16	6.20	6.00	2.903	24	0	
03/02/23	62.04	53.33	8.71	339.68	333.69	343.47	338.91	-5.22	6.20	6.00	2.906	24	0	
04/02/23	62.16	53.43	8.73	341.86	335.85	343.67	339.11	-3.26	6.20	6.00	2.929	24	0	
05/02/23	62.06	53.31	8.75	341.43	335.39	343.51	338.97	-3.58	6.20	6.00	2.933	24	0	
06/02/23	63.25	54.25	9.00	349.97	343.56	350.68	345.89	-2.33	6.20	6.00	3.089	24	0	
07/02/23	64.30	55.08	9.22	351.86	345.27	353.53	348.55	-3.28	6.20	6.00	3.181	24	0	
08/02/23	63.94	54.73	9.21	347.06	340.61	352.05	347.15	-6.54	6.20	6.00	3.133	24	0	
09/02/23	61.20	52.55	8.65	339.35	333.52	341.11	336.71	-3.19	6.20	6.00	2.886	24	0	
10/02/23	60.95	52.37	8.58	341.72	335.87	339.39	335.02	0.85	6.20	6.00	2.881	24	0	
11/02/23	60.62	52.07	8.55	336.55	330.84	340.03	335.71	-4.87	6.20	6.00	2.826	24	0	
12/02/23	60.34	51.87	8.47	331.47	325.96	336.11	331.86	-5.90	6.20	6.00	2.759	24	0	
13/02/23	60.86	52.26	8.60	303.58	298.39	307.28	303.38	-4.99	6.20	6.00	2.563	22	2	*
14/02/23	61.45	52.88	8.57	338.08	332.26	343.50	339.00	-6.74	6.20	6.00	2.843	24	0	
15/02/23	61.01	52.50	8.51	338.99	333.20	342.63	338.25	-5.05	6.20	6.00	2.832	24	0	
16/02/23	61.23	52.73	8.50	342.15	336.26	343.75	339.29	-3.03	6.20	6.00	2.857	24	0	
17/02/23	61.05	52.67	8.38	340.18	334.36	342.10	337.67	-3.31	6.20	6.00	2.798	24	0	
18/02/23	60.33	52.02	8.31	337.07	331.46	340.34	336.02	-4.56	6.20	6.00	2.753	24	0	
Итого:				10201.	10014.5	10277.	10136.6	-122.09			91.005	718	2	
Средние:	63.35	54.26	9.08						6.20	6.00				

Период нормальной работы 718ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 5174ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации